



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

## POTRDILO O PRESKUSU

Aqua Tehnika Maribor d.o.o.  
Spodnji Jakobski dol 53, SI-2222 Jakobski dol

EN 12566-3, Dodatek B  
Male čistilne naprave do 50 PE

OXY-genius-B1  
SBR-Mala komunalna čistilna naprava

|                                       |       |                     |
|---------------------------------------|-------|---------------------|
| Hidravlični dnevni vtok               | 0,6   | [m <sup>3</sup> /d] |
| Poraba električne energije            | 0,38  | [kWh/d]             |
| Material                              | Beton |                     |
| Zmogljivost čiščenja (nominalne faze) |       |                     |
| KPK                                   | 95    | [%]                 |
| BPK5                                  | 99    | [%]                 |
| NS                                    | 98    | [%]                 |

Preskusil:

**NLZOH – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**

Prvomajska 1, SI-2000 Maribor

Priglašeni organ št.: NB 2576

Robert Ferlinc



Maj 2019

To potrдіlo ne nadomešča Izjave o nespremenljivosti lastnosti ali CE oznake.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJIS2X, Banka Slovenije

